

ТСО-3,4и5

кутия за монтаж в ниша до 0.25м²;

уплътнена, със степен на защита IP-31

3x380/220V[~] + ⚡A-1
63A16A
16A
за ТСО-3

R < 10 Ω

за ТСО-3: Ринст.=39.36 kW; Кс=0.7; Рраб.=27.5 kW; cos φ =0.92; Iраб.=42 A; Iобщо=63 A; ΔU%=0.4%; L=6 m
за ТСО-4: Ринст.=38.48 kW; Кс=0.7; Рраб.=26.9 kW; cos φ =0.92; Iраб.=40 A; Iобщо=63 A; ΔU%=1.01%; L=15 m
за ТСО-5: Ринст.=38.48 kW; Кс=0.7; Рраб.=26.9 kW; cos φ =0.92; Iраб.=40 A; Iобщо=63 A; ΔU%=1.1%; L=20 m

Токов кръг	N	1/3	2/3	3/3	4/3	5/3	6/3	7/3	8/3	9/3	10/3	11/3
Лампен излаз	бр.	-	-	-	-	1	-	21	12	28	-	-
Контактен излаз	бр.	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Мощност	kW	9.12	9.12	9.12	7.94	0.08	1.5	1.26	0.72	0.5	-	-
Проводник /кабел/ тип, сечение мм2		ПВ 4x4	ПВ 4x4	ПВ 4x4	ПВ 3x4	ПВ 2x1.5	ПВ 2x2.5	ПВ 2x1.5	ПВ 2x1.5	ПВ 2x1.5	-	-
Автомат, тип - мощност		AE-32A	AE-32A	AE-32A	AE-32A	AE-16A	AE-25A	AE-16A	AE-16A	AE-16A	AE-25A	AE-32A
Фаза		RST-N	RST-N	RST-N	ST-N	R-N	S-N	T-N	R-N	S-N	RST-N	RST-N
Наименование на излаза	Захранване от извод N 3 на ГЕТ-3В на K±0.00 м ² /виж Е-1 / ПВ 5 x 6 мм ² скрито в PVC гоф. тр. ; L=6 m	АПАРТАМЕНТНИ ТАБЛА				ел. осветл. пом.N5	ел. контакти коридор и пом.N5	ел. осветл. коридор 1,2, 3 ет. и партер	ел. осветл. стълбище "Командване" "Рецепция" "Блок"А	евакуац. осветл. 1,2, 3 ет. и партер	резерва	резерва
Токов кръг	N	1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	7/4	8/4	9/4		
Лампен излаз	бр.	-	-	-	-	2	7	-	-	-		
Контактен излаз	бр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Мощност	kW	9.12	9.12	9.12	7.94	0.18	1.5	1.5	-	-		
Проводник /кабел/ тип, сечение мм2		ПВ 4x4	ПВ 4x4	ПВ 4x4	ПВ 3x4	ПВ 2x1.5	ПВ 2x1.5	ПВ 2x2.5	-	-		
Автомат, тип - мощност		AE-32A	AE-32A	AE-32A	AE-32A	AE-16A	AE-16A	AE-25A	AE-25A	AE-32A		
Фаза		RST-N	RST-N	RST-N	TR-N;	S-N	T-N	R-N	RST-N	RST-N		
Наименование на излаза	Захранване от извод N 4 на ГЕТ-3В на K±0.00 м ² /виж Е-1 / ПВ 5 x 6 мм ² скрито в PVC гоф. тр. ; L=15 m	АПАРТАМЕНТНИ ТАБЛА				ел. осветл. пом.N5	ел. контакти коридор и пом.N5	усилен контакт 25A	резерва	резерва		
Токов кръг	N	1/5	2/5	3/5	4/5	5/5	6/5	7/5	8/5	9/5		
Лампен излаз	бр.	-	-	-	-	2	7	-	-	-		
Контактен излаз	бр.	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
Мощност	kW	9.12	9.12	9.12	7.94	0.18	1.5	1.5	-	-		
Проводник /кабел/ тип, сечение мм2		ПВ 4x4	ПВ 4x4	ПВ 4x4	ПВ 3x4	ПВ 2x1.5	ПВ 2x1.5	ПВ 2x2.5	-	-		
Автомат, тип - мощност		AE-32A	AE-32A	AE-32A	AE-32A	AE-16A	AE-16A	AE-25A	AE-25A	AE-32A		
Фаза		RST-N	RST-N	RST-N	RS-N;	T-N	R-N	S-N	RST-N	RST-N		
Наименование на излаза	Захранване от извод N 5 на ГЕТ-3В на K±0.00 м ² /виж Е-1 / ПВ 5 x 6 мм ² скрито в PVC гоф. тр. ; L=20 m	АПАРТАМЕНТНИ ТАБЛА				ел. осветл. пом.N5	ел. контакти коридор и пом.N5	усилен контакт 25A	резерва	резерва		

"ГЕОДИЗАЙН" ООД			
Инвеститор:"ПРО"ЕАД			
Обект:Пристройка, реконструкция и модернизация на почивна станция "Дружба" гр.Баня, кв.37,имот 631			Фаза: РП
Подобект: БЛОК "В"			Мащаб: 1:100
Чертеж: Ел. схеми на ТСО-3,4и5			Част: Ел.
Съгласувал инвеститор:"ПРО" ЕАД			Дата: XI 2000
Гл.проектант:арх.Д.Долгерева			Чертеж: N
Проектант" К.Загарова			Е-17/19
Инвеститор:инж.Е.Долгерева			