

РАЗЯСНЕНИЯ

по чл. 29 от Закона за обществените поръчки

ОТ

„ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И

ОТДИХ” ЕАД, ЕИК 121577013, СЪС

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

ГР. СОФИЯ, КВ. „ИЗГРЕВ”, УЛ. „172”, № 11,
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ГЕОРГИ СТОИЧКОВ –

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 2 ОТ ЗОП, СЪГЛАСНО
ПЪЛНОМОЩНО № 41/26.11.2013 Г. НА ХРИСТО
ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ – ПРОКУРИСТ НА
„ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД

ДО

**КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА с предмет:**

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ В
БАЛНЕОХОТЕЛ „БОЖУР” В УПИ V – 85, КВ. 56, С.
МИНЕРАЛНИ БАНИ“**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Въпрос №1 Във файл „Допълнение ел.преустройство“ присъстват ел.
табла,които липсват в количествената сметка :

- РТ 1
- РТ 1-1
- РТ 1-2
- РТ 2
- РТ 2-1
- РТ 2-2
- РТ 2-3

- PT 2-4
- PT 3
- PT 3 - 1,2,6,7
- PT 3 – 3,4,5
- PT 3 – 8,9,10
- PT 3 – 11
- PT 3 – 12
- PT 4
- PT 4 – 1,2,6,7
- PT 4 – 3,4,5
- PT 4 – 8,9,10
- PT 4 – 11
- PT 4 – 12
- PT 5
- PT 5 – 1,2,6,7
- PT 5 – 3,4,5
- PT 5 – 8,9,10
- PT 5 – 11
- PT 5 – 12
- PT 6
- PT 6 – 1,5
- PT 6 – 2,3,4
- PT 6 – 6,7

Трябва ли да бъдат оферирани тези табла ? В случай, че отговорът е „да“ , да се включи ли цена за доставка и монтаж на съответните и моля за актуализиране на количествената сметка .

Отговор № 1: Таблата посочени по-горе не следва да бъдат оферирани.

2. Въпрос №2 В количествената сметка е записано :

№	Наименование	Мярка	Количество
15	Доставка и монтаж намалител 1/272''	бр	1
16	Доставка и монтаж намалител 1/271''	бр	9

Моля уточнете в позиция 15 – „Доставка и монтаж намалител 1/272'' “ и позиция 16 – „Доставка и монтаж намалител 1/271'' “, това ли са реалните размери на намалителите или е допусната грешка?


Отговор № 2: Допусната е техническа грешка.

Реалните размери на намалителите са:

Позиция 15 – Доставка и монтаж намалител 1/2 '' към 2 ''.

Позиция 16 - Доставка и монтаж намалител 1/2 '' към 1 ''.

С УВАЖЕНИЕ:



ГЕОРГИ СТОИЧКОВ -ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 2 ОТ ЗОП, СЪГЛАСНО ПЪЛНОМОЩНО № 41/26.11.2013 Г.