

„ПРО“ ЕАД

ИЗХ. № 55/07.11.14

РАЗЯСНЕНИЯ

по чл. 29 от Закона за обществените поръчки
ОТ

„ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
ОТДИХ“ ЕАД, ЕИК 121577013, СЪС

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

ГР. СОФИЯ, КВ. „ИЗГРЕВ“, УЛ. „172“, № 11,
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ГЕОРГИ СТОИЧКОВ –

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 2 ОТ ЗОП, СЪГЛАСНО
ПЪЛНОМОЩНО № 41/26.11.2013 Г. НА ХРИСТО

ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ – ПРОКУРИСТ НА
„ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ“ ЕАД

ДО

КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА с предмет:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ В
БАЛНЕОХОТЕЛ „БОЖУР“ В УПИ V – 85, КВ. 56, С.
МИНЕРАЛНИ БАНИ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Въпрос №1: В количествено-стойностната сметка е записано:

№	Наименование	Мярка	К-во
24	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВ, ПВВМ ДО 10 М	бр.	190
25	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ С ПРОВ, ПВВМ ДО 10 М	бр.	70
26	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВ, СВТ ДО 10 М	бр.	166
27	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ С ПРОВ, СВТ ДО 10 М	бр.	50

Моля посочете сечението на кабелите от позиция 24,25,26,27

Отговор № 1: Сечението на кабелите е както следва:

Позиция 24 – 2x1,5 мм²

Позиция 25 – 3x2,5 мм²

Позиция 26 – 3x1,5 мм²

Позиция 27 – 3x2,5 мм²

Въпрос №2: В количествено-стойностната сметка е записано:

№	Наименование	Мярка	К-во
13	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВ, ПВВМ ДО 10 М	бр.	100
14	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ С ПРОВ, ПВВМ ДО 10 М	бр.	45

15	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВ, СВТ ДО 10 М	бр.	110
16	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ С ПРОВ, СВТ ДО 10 М	бр.	145

Моля посочете сечението на кабелите от позиция 13,14,15,16.

Отговор № 2: Сечението на кабелите е както следва:

Позиция 13 – 2x1,5 мм²

Позиция 14 – 3x2,5 мм²

Позиция 15 – 3x1,5 мм²

Позиция 16 – 3x2,5 мм²

Въпрос №3: В количествено-стойностната сметка е записано:

№	Наименование	Мярка	К-во
41	КАБЕЛНА МАСА	кг.	30

Моля уточнете какво имате предвид под „Кабелна маса“?

Отговор № 3: Под „Кабелна маса“ следва да разбирате заземление.

Въпрос №4: В количествено-стойностната сметка е записано:

№	Наименование	Мярка	К-во
42	ВЕНТИЛАТОРИ	бр	21,00

Моля посочете вид и параметри на вентилаторите.

Отговор № 4: Битов вентилатор за баня до 95 м³/час.

Въпрос №5 : В количествено-стойностната сметка е записано:

№	Наименование	Мярка	К-во
56	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-В 3X1,50 ММ ²	м	40
57	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-В 3X2,50 ММ ²	м	20
58	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-В 4X1,50 ММ ²	м	30
59	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-В 4X10 ММ ²	м	104
60	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-В 4X2,50 ММ ²	м	45

61	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-В 4X4 MM2	м	55
62	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-В 4X6 MM2	м	18
63	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-В 5X16 MM2	м	22
64	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-В 5X2,50 MM2	м	6
65	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-В 5X4 MM2	м	6
66	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ-В 5X6 MM2	м	46
67	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ ДО 35 MM2	М	92

Необходимо ли е в позициите от 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 да се включи и цена за полагане на кабела?

За позиция 67, моля посочете сечението и вида на кабела.

Отговор № 5: Да, необходимо е в позициите от 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 да се включи и цена за полагане на кабела.

Вида и сечението на кабела за позиция 67 е СВТ 5x6 мм2.

Въпрос №6 В схемите са заложили две табла РТ 1А-1 и РТ 1А-2, които липсват в количествената сметка. Трябва ли да бъдат оферирани?

Отговор № 6: Не е необходимо да бъдат оферирани.

С УВАЖЕНИЕ:
ГЕОРГИ СТОИЧКОВ -ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 2 ОТ ЗОП, СЪГЛАСНО
 ПЪЛНОМОЩНО № 41/26.11.2013 Г.

