

„ПРО“ ЕАД
Изх.№ 54/07.11.14г.

РАЗЯСНЕНИЯ
по чл. 29 от Закона за обществените поръчки
ОТ
„ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
ОТДИХ” ЕАД, ЕИК 121577013, СЪС
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:
ГР. СОФИЯ, КВ. „ИЗГРЕВ”, УЛ. „172”, № 11,
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ГЕОРГИ СТОИЧКОВ –
ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 2 ОТ ЗОП, СЪГЛАСНО
ПЪЛНОМОЩНО № 41/26.11.2013 Г. НА ХРИСТО
ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ – ПРОКУРИСТ НА
„ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД
ДО
КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА с предмет:
„ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ В
БАЛНЕОХОТЕЛ „БОЖУР” В УПИ V – 85, КВ. 56, С.
МИНЕРАЛНИ БАНИ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с получено запитване по горесцитираната открита процедура за възлагане на обществена поръчка и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП даваме следното разяснения:

„Моля да дадете конкретни отговори, във връзка с предоставено от Вас Разяснение №3, относно следните въпроси:

Въпрос №1: Относно Въпрос №1 - Линеиният график за изпълнение на дейностите, трябва ли да се разработи за всяка позиция от Количествената сметка, или може да се представи по обобщени позиции на строително – монтажните работи, съгласно вижданията на Оферента?

Забележка: Не сте отговорили на този въпрос.

Отговор № 1: Линеиният график за изпълнение на дейностите трябва да се разработи по обобщени позиции на СМР, съгласно вижданията на Оферента.

Въпрос №2: Във Въпрос №5 - позиция №43 – „Доставка и монтаж на вана-душ батерия“:

№	Наименование	Мярка	К-во
43	Доставка и монтаж на вана-душ батерия	бр.	23,00

„Доставка и монтаж на душ-батерия за вана“ ли, трябва да се оферира?

Отговор № 2: Да.

Въпрос №3: Относно Въпрос №6 :

№	Наименование	Мярка	К-во
20	Полагане на кабели до 35 мм ²	м.	300,00

Моля уточнете вида и сечението на кабела.

Отговор № 3: СВТ 5,0X6,0 мм².

Въпрос №4: Относно Въпрос №7:

№	Наименование	Мярка	К-во
17	Доставка и полагане на шлайфана	м ²	21,50
20	бетонена настилка – подход към склад кафе – кота – 2,8		300,00

Моля посочете дебелината на бетонната настилка и класа на бетона.

Отговор № 4: Дебелината на бетонната настилка е до 12 см, В-25.

Въпрос №5: Относно Въпрос №9:

№	Наименование	Мярка	К-во
4	Структурна мазилка по фасада	м ²	635,00

Моля да уточните:

Тип на мазилката- силиконова, силикатна, полимерна;

Краен декоративен ефект: влачена или драскана структура;

Цвят по RAL

Отговор № 5: Мазилка по фасадата силиконова, влачена.

Цвят – от пастелна светла гама.

Въпрос №6: Относно Въпрос №10:

№	Наименование	Мярка	К-во
2	Външна топлоизолация стиропор – 5см	м ²	635,00

Моля посочете топлоизолационния материал, който трябва да се оферира – експандиран пенополистирол (eps) или екструдирани пенополистирол (xps)?

Отговор № 6: Експандиран пенополистирол (eps)

Въпрос №7: На Въпрос №13 относно:

№	Наименование	Мярка	К-во
11	Рамки около врати и прозорци	м	963,00

Дали сте отговор MDF. Моля посочете ширината на рамката.

Отговор № 7: 15 см.

Въпрос №8: Участник, който надвиши прогнозната стойност от 2100000 лв. ще бъде ли дисквалифициран?

Отговор № 8: С оглед обстоятелството, че Възложителят изрично е посочил максималната стойност на финансовия ресурс, с който разполага, а именно 2 100 000 лв. (два милиона сто хиляди лева) без ДДС, участници офериращи цена по-висока от максимално посочената, ще бъдат отстранявани от процедурата на основание чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП.

С УВАЖЕНИЕ:

ГЕОРГИ СТОИЧКОВ -ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 2 ОТ ЗОП, СЪГЛАСНО ПЪЛНОМОЩНО № 41/26.11.2013 Г.

